



SABESP

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Av. Adhemar de Barros, 550, São Jose dos Campos, SP
Superintendência Unidade de Negócio Vale do Paraíba
Diretoria de Sistemas Regionais
www.sabesp.com.br

Ofício RV 017/17 A

São José dos Campos, 23/02/17

Ref: *Abastecimento de Água – Bairro Vista Verde I*

Informarmos que o poço denominado P 97, situado no Jd Diamante e que é responsável pelo suprimento de água para o bairro Vista Verde I, teve seu equipamento eletromecânico em 16/02/17. De forma imediata procedeu-se os serviços de substituição do equipamento, mas, de forma não programada, não foi possível, na primeira tentativa, sua remoção pois constatou-se travamento do equipamento no tubo camisa do poço.

Trata-se de uma operação que exige cuidados técnicos relevantes para a estrutura do poço não seja danificada. Tais serviços foram retomados em 23/02 com a chegada de equipamento e equipe especializada.


Durante esse período, a população desse bairro tem sido atendida apenas pelo poço denominado P 139 e que não atende integralmente toda a demanda do bairro e gerando falta d'água.

Não há previsão de término dos serviços no P97, e por essa questão, e procurando restabelecer o abastecimento no bairro, iniciamos os serviços de interligação de água proveniente do sistema denominado EPAT Tatetuba. Tais serviços deverão ser finalizados em 24/02.

O abastecimento via EPAT Tatetuba será temporário até o término dos serviços no P97 quando a condição regular e original de abastecimento do bairro será restabelecida.

Os dois eventos (abastecimento pela EPAT e restabelecimento do P97 serão informadas para:

- Sr Gerson Rocha: tel (12) 9.8885-3451
- e-mail: presidencia@saviver.org e ger.rocha@gmail.com


Eng.º Fernando Lourenço de Oliveira
Superintendente da Unidade de
Negócio Vale do Paraíba - RV
Matrícula: 36.966-1

Á SAVIVER
D.D Gerson Rocha
Presidente